


Protective cover / Protective grid

162 305 15-1 2019-04-09


Mounting instructions / Einbauanleitung



(EN) Install the Protective cover		(DE) Schutzabdeckung einbauen
1.	Hold the Protective cover in position to mark where to drill the holes to fasten it.	Halten Sie die Schutzabdeckung in ihrer Position fest und markieren Sie die Stellen, an denen die Löcher für die Befestigungsschrauben gebohrt werden sollen
2.	Remove the Protective cover and drill the holes (3 pcs x Ø2.8).	Nehmen Sie die Schutzabdeckung ab und bohren Sie die Löcher (3 Stück x Ø2,8).
3.	Release the outdoor sensor from its location and thread it through the lower strain relief. The sensor will later be attached to the Protective cover.	Lösen Sie den Außenfühler von seiner Position und führen Sie ihn durch die untere Zugentlastung. Der Fühler wird später an der Schutzabdeckung befestigt.
4.	Mount the pipes (use support sleeves) and tighten them when they are parallel.	Montieren Sie die Rohre (mithilfe von Stützhülsen) und befestigen Sie in paralleler Stellung zu einander.
5.	Install pipe insulation on the pipes and insulation tape on the couplings.	Bringen Sie die Rohrisolierung an den Rohren und Isolierband an den Verschraubungen an.
6.	Fit a strain relief (included in the delivery) through the hole on the right-hand side of the Protective cover and install the outdoor sensor.	Passen Sie durch die Öffnung rechts an der Schutzabdeckung eine Zugentlastung (im Lieferumfang enthalten) ein und montieren Sie den Außenfühler.
7	Fasten the Protective cover.	Befestigen Sie die Schutzabdeckung.

(EN) Install the Protective grid		(DE) Schutzbretter einbauen
a.	Loosen the two screws on the left-hand side of the Protective grid so that you can slide in the grooves of the Protective grid between screw and sheet metal. The Protective grid must be fit next to the screw head on top of the sheet metal.	Lösen Sie die beiden Schrauben links vom Schutzbretter, sodass Sie die Kerben des Schutzbretters zwischen Schraube und Blech einschieben können. Das Schutzbretter muss neben dem Schraubenkopf oben am Blech angebracht werden.
b.	Loosen the two screws on the right-hand side and mount the Protective grid.	Lösen Sie die beiden Schrauben rechts und befestigen Sie das Schutzbretter.
c.	Tighten the screws.	Ziehen Sie die Schrauben an.

Monteringsinstruktion



(SV) Montera skyddskåpa

1. Håll Skyddskåpan i position över rören och märk ut borrhålen.
2. Ta bort Skyddskåpan och borra hålen (3 st x Ø2,8).
3. Lossa utegivaren och dra den genom den nedersta kabelgenomföringen (dragavlastaren). Givaren ska senare fästas på sidan av skyddskåpan.
4. Montera rören (använd stödhylsor) och dra åt dem när de är parallella.
5. Fäst rörisolering på rören och isoleringstejp på kopplingarna.
6. Passa in en kabelgenomföring (bipackad) genom hålet på höger sida av Skyddskåpan och montera utegivaren.
7. Skruva fast Skyddskåpan.

(SV) Montera skyddsgaller

- a. Lossa de två skruvarna på skyddsgallrets vänstra sida så att gallret kan skjutas in mellan skruv och plåt. Skyddsgallret ska sitta närmast skruvhuvudet ovanpå plåten.
- b. Lossa de två skruvarna på Skyddsgallrets högra sida och montera Skyddsgallret.
- c. Fäst skruvarna.